



ריכוז נתונים איכות המים לפי סוג נקודה דו"ח שנתי

מתאריך 01.01.2012 עד תאריך 31.12.2012

מחוז חיפה והקריות
נפתית חדרה

מחוז: 72130
נפה: 72132

מספר דגימות חריגות	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סוג הנקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
1	83	84	91	רשת	שגרתית	אור עקיבא
2	34	36	39	כניסה ממקור מקורות	שגרתית	אור עקיבא
3	117	120	130			סה"כ דגימות
3	117	120	130			סה"כ דגימות לדוח

- הבדיקות בתאריך 3/10/2012 בוצעו באיחור(עפ"י תוכנית הדיגום- תוכננו ל-24/9/2012) ולכן לא נכללו בדו"ח. הבדיקות החוזרות אחרי קבלת תוצאות חריגות- היו תקינות!
- תקן מי שתייה – קובע כי – 100 מ"ל בדגימת מים, לא ימצאו יותר מ- 3 חיידקי קוליפורם.

בברכה,

יהודה מימון
מנהל אגף שפ"ע